



SOMOGY VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: SO/KTHF/06742-41/2024.
Ügyintézők: Berki Mónika, dr. Márki Mirella
Telefonszám: 82/795-984, 82/795-981

Tárgy: DRV Zrt., Balaton D-i oldali szennyvízcsatorna rekonstrukciójának előzetes vizsgálati eljárása

KÜJ: 100173989

KTJ: 100214434

HATÁROZAT

A **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** (8600 Siófok, Tanácsház u. 7., a továbbiakban: Környezethasználó) meghatalmazása alapján eljáró **Desics Judit** (a továbbiakban: Meghatalmazott) által benyújtott kérelem és előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott **előzetes vizsgálat lezárásaként**

megállapítom,

hogy a Balaton D-i oldali szennyvízcsatorna rekonstrukciójával kapcsolatban **környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok nem merült fel, a tervezett tevékenységnek jelentős környezeti hatása nincs, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.**

A tevékenység megkezdéséhez levegőtisztaság-védelmi működési engedély, földvédelmi engedély és vízjogi létesítési engedély megszerzése szükséges.

Amennyiben a beruházás által érintett mezőgazdasági terület nagysága meghaladja a 400 m²-t vagy az 500 folyómétert, a munkálatok megkezdése előtt a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tftv.) 50. § (2) bekezdése szerinti talajvédelmi tervet kell készíteni.

I.

A tervezett tevékenység megvalósítása során az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

Hulladékgazdálkodási szempontból:

- A kivitelezés során kitermelt szennyezésmentes föld - amit a tárgyi ingatlanokon felhasználnak, visszatöltenek – nem tekintendő hulladéknak. A kivitelezés során fel nem használt földet hulladékként kell nyilvántartani, és a vonatkozó előírások szerint kell a kezeléséről gondoskodni.
- A kivitelezési, üzemeltetési és a karbantartási munkálatok, illetve az esetlegesen bekövetkező havária esemény során képződő veszélyes és nem veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, fajtánként elkülönítetten kell gyűjteni és átmenetileg tárolni, elszállítani, majd kezelésre az adott hulladék átvételére, hulladékgazdálkodási

engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kell átadni. Ezt minden esetben környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.

- A kivitelezés és az üzemeltetési tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) előírásai szerint kialakított munkahelyi és/vagy üzemi gyűjtőhelyen történhet.
- A gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni. A tárolt hulladék fajtáját, típusát és a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rend.) szerinti azonosító kódját a gyűjtődényzeten, konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán jól látható módon fel kell tüntetni.
- A veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtődényben vagy konténerben gyűjtheti, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését. A hulladékot a hulladékbirtokosnak minden esetben kezelésre, az arra engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kell átadnia.
- A hulladékbirtokosnak a tevékenység végzése során keletkező hulladék kezeléséről gondoskodnia kell, amennyiben a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie arról, hogy az átvető az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.
- A kivitelezés és az üzemeltetési tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hull.ny.r.) foglaltaknak megfelelően nyilvántartást kell vezetni, és a kötelezettség fennállása esetén adatszolgáltatást kell teljesíteni.
- A tevékenység befejezése, felszámolása során az érintett ingatlanon lévő hulladékok jogszerű kezeléséről gondoskodni kell.

Természet- és tájvédelmi szempontból:

- A kivitelezéshez kapcsolódóan védett és Natura 2000 területen, továbbá egyéb nem védett gyepek és erdők művelési ágú területeken nem hozhatók létre depóniák, anyaggyűjtő helyek, parkolók.
- A munkavégzésre, anyagszállításra alapesetben a meglévő földút- és közúthálózat vehető igénybe.
- A létesítmények kialakításához szükséges cserjeirtást, fák eltávolítását az érintett védett és Natura 2000 területeken szeptember 15. – március 1. közötti időszakban lehet elvégezni.
- A Natura 2000 és védett területen a gyepek, erdők és fásított területet érintő munkálatokat, ill. az ehhez szükséges terepi közlekedést és szállítást július 15. – március 1. között, megfelelő talajviszonyok mellett lehet elvégezni, felázott talajon járművekkel a gyepterületeken mozogni, szállítást végezni tilos.
- A nyitott munkaárhelyeket ellenőrizni kell, hogy nincsenek-e bennük beesett állatok. A beesett állatokat kézi eszközökkel (hálózattal, befogó ládával stb.) lehet kiemelni, aztán a nyomvonalától távolabb szabadon engedni.

- A fészkelési időszakban (április 1. – július 31.) a humuszdepóniákat, valamint a 20 cm-nél magasabb függőleges falakat, a munkavégzés 5 napot meghaladó szüneteltetése esetén sűrű szővésű hálózattal le kell takarni.
- A megvalósítást követően rendszeres kezeléssel kell biztosítani a vezeték menti terület gyommentességét és az özőnfajok visszaszorítását.

Zajvédelmi szempontból:

- Az építési tevékenységet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: zajR) 12. §-ban előírt követelmények érvényesítésével kell végezni. A tervezett létesítmény kivitelezése során folyamatosan gondoskodni kell a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. és 5. számú melléklet szerint meghatározott határértékek teljesüléséről.
- **Az építés tevékenység megkezdése előtt** - organizációs terv ismeretében - zajvédelmi tervet kell készíteni, melynek tartalmazni kell azokat a műszaki és munkaszervezési intézkedéseket, melyekkel biztosítható a megengedett zajterhelési határértékek teljesülése. **A zajvédelmi tervben be kell mutatni a védendő épületek zajterheltségének mértékét.**
- Az organizációs tervet, valamint az alapján elkészített zajvédelmi munkarészt az építési tevékenység megkezdése előtt 60 nappal meg kell küldeni Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) részére.
- Amennyiben a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető a zajR. 13. § (1) bekezdése szerinti eljárás lefolytatása szükséges, amit a kivitelező az építési engedély véglegessé válását követően a zajR. 13. § (2) bekezdése szerinti tartalommal elkészített kérelem benyújtásával, az építési tevékenység megkezdése előtt, az organizációs terv és a zajvédelmi munkarész megküldésével egyidejűleg köteles a Kormányhivatalnál kezdeményezni.
- **A zajterhelési határérték túllépéssel érintett ingatlanok esetében a munkavégzés csak a végleges határozatban megállapított zajterhelési határértékek betartása alóli felmentés birtokában kezdhető meg.**
- Az építéshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy a hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

Talajvédelmi szempontból:

- A kivitelezés és üzemeltetés során be kell tartani a Tftv. előírásait.
- A kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy az érintett, valamint a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- A kivitelezés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások (gépek mozgatása, hulladék elhelyezése) a környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak.

- A beruházás megvalósítása során az építésből származó anyag, törmelék, kitermelt altalaj mezőgazdasági területre nem kerülhet.
- A munkagödrök feltárásakor a felső humuszos talajréteget az altalajtól el kell különíteni, a munkagödrök betemetésekor pedig a humuszos rétegnek felülre kell kerülnie.
- A mentett humuszos talajréteget az átmeneti deponálása idején a kiszáradástól, a tömörödéstől, az eróziótól és a gyomosodástól óvni kell.
- A munkálatok befejeztével egyengetett, idegen anyagoktól mentes talajfelszínt kell kialakítani, a gépek taposásából eredő talajtömörödést közép mély lazítással meg kell szüntetni, szükség esetén gyepesíteni.
- A mentett humuszos termőréteg a munkálatok által érintett földterületen 25 cm vastagságban felhasználható úgy, hogy a termőréteg vastagsága az 1 m-t nem haladhatja meg.
- A mentett humuszos termőréteg mennyiségéről és felhasználásáról a kivitelező köteles külön nyilvántartást vezetni.
- Az elvégzett rekultivációs műveletekről a kivitelező köteles külön nyilvántartást vezetni.
- **A rekultivációs munkálatok megkezdéséről a kivitelező köteles a talajvédelmi hatóságot írásban tájékoztatni.**

II.

Egyéb rendelkezések

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a területi környezetvédelmi hatáskörben eljáró Kormányhivatal nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Kormányhivatalnál előterjesztett **fellebbezéssel lehet élni.**

A fellebbezést az elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet - kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő. Természetes személyek a fellebbezést írásban postai úton, vagy személyesen is előterjeszthetik, amennyiben a kapcsolattartás formájaként nem a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) szerinti elektronikus utat választják. A fellebbezés e-mail útján nem terjeszthető elő!

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog-vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

A **fellebbezés illetéke 5.000 forint**, melyet a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SMK H Környezet- és Természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell megfizetni. Banki átutalás esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni a jelen döntés iktatószámát, és az átutalási megbízást vagy annak hiteles másolatát a Kormányhivatal részére meg kell küldeni.

INDOKOLÁS

A Környezethasználóképviselőtében eljáró Meghatalmazott 2024. szeptember 19. napján a tárgyi ügyben előzetes vizsgálati eljárás iránti kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz. Kérelméhez mellékelte az AQUAREA Kft. (1131 Budapest, Rokolya utca 6-8. A. épület fszt. 7.) és a KÖRNYEZETI PROJEKT Kft. (9462 Völcséj, Fő utca 126.) (a továbbiakban együtt: Tervezők) által elkészített előzetes vizsgálati dokumentációt.

A Kormányhivatal a kérelem alapján és a mellékelt dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) **3. számú melléklet 104. pontja** [Szennyvízgyűjtő hálózat a) 2000 lakosegyenérték-kapacitástól], b) felszín alatti vízbázis védőövezetén ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja ki], védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 1000 lakosegyenértéktől] alapján előzetes vizsgálat, és a Kormányhivatal döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A Kormányhivatal megállapította, hogy a „Balaton és térsége ivóvízellátásának modernizációjához kapcsolódó előkészítés” nevű projekt az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 1. melléklet 4. Víziközmű-szolgáltatás ellátásbiztonságát és hatékonyságát javító projektek táblázatának 2. pontja szerint **nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy**.

A Tervezők az előzetes vizsgálati dokumentációt elkészítő szakértők – a jogszabály tartalmi követelményeinek megfelelő részzakterületek szerinti – szakértői jogosultságát igazolták.

A kérelmezett eljárásért a Környezethasználónak a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. mellékletének 35. pontja alapján 250.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A Környezethasználó az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 2024. október 1. napján megfizette.

A Kormányhivatal az érdemi döntéshozatal érdekében a SO/KTHF/06742-5/2024. és a SO/KTHF/06742-24/2024. iktatószámú végzésekben hiánypótlás teljesítésére hívta fel a Környezethasználót, aki hiánypótlási kötelezettségét 2024. október 2., valamint 2024. október 11. napján teljesítette.

A Kormányhivatal a kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtását követően a R. 3. § (3) bekezdése értelmében a hivatalában és a honlapján közhírré tette az eljárásról szóló közleményt, továbbá a R. 3. § (4) bekezdése alapján a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a tervezett tevékenység helye szerint illetékes jegyzőknek.

A **Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője** arról tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy az eljárás megindulásáról szóló közleményt 2024. szeptember 27. napján Balatonföldvár város weboldalán, valamint Balatonföldvár 4 db központi buszmegállójában közhírré tette.

A **Zamárdi Város Jegyzője** arról tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy az eljárás megindulásáról szóló közleményt, és annak kiegészítését 2024. szeptember 30. és 2024. október 11. napján Zamárdi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és Zamárdi város weboldalán, valamint a közterületi hirdetőtáblákon közhírré tette.

A **Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője** arról tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy az eljárás megindulásáról szóló közleményt, és annak kiegészítését 2024. szeptember 30. és 2024. október 14. napján Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint a Hivatal balatonszárszói Tóparti parkban lévő közterületi hirdetőtábláján közhírré tette. A kérelembe és mellékleteibe való betekintés lehetőségét a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatalban (8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.) ügyfélfogadási időben biztosította.

A **Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője** arról tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy az eljárás megindulásáról szóló közleményt 2024. október 1. napján Balatonboglár Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján és Balatonboglár város weboldalán, valamint közterületi, külterületi hirdetőtábláján közhírré tette.

A **Balatonlelle Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője** arról tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy az eljárás megindulásáról szóló közleményt, és annak kiegészítését 2024. szeptember 30. és 2024. október 11. napján Balatonlelle Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és Balatonlelle város weboldalán, valamint Balatonlelle Kossuth utcai hirdetőtábláján közhírré tette. A kérelembe és mellékleteibe való betekintés lehetőségét a Balatonlelle Város Polgármesteri Hivatalban (8638 Balatonlelle, Petőfi u. 2.) ügyfélfogadási időben biztosította.

A **Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője** arról tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy az eljárás megindulásáról szóló közleményt, és annak kiegészítését 2024. október 1. és 2024. október 10. napján Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és Balatonszemes község weboldalán közhírré tette.

A **Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője** arról tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy az eljárás megindulásáról szóló közleményt, és annak kiegészítését 2024. október 1. és 2024. október 10. napján Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és Siófok város weboldalán, valamint Siófok város Millennium park (Vasútállomás előtti tér) hirdetőtábláján közhírré tette.

A R. 1.§ (6b) bekezdése alapján az előzetes vizsgálati eljárásban **a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat.**

A fentiekre tekintettel a Kormányhivatal a SO/KTHF/06742-4/2024. iktatószámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) értesítette a tárgyi eljárás megindulásáról Siófok Város Önkormányzatát, Zamárdi Város Önkormányzatát, Balatonföldvár Város Önkormányzatát, Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatát, Balatonszemes Község Önkormányzatát, Balatonlelle Város Önkormányzatát Balatonboglár Város Önkormányzatát.

Az önkormányzatok a Végzést – a letöltési igazolás tanúsága szerint – átvették, azonban nyilatkozattételi jogukkal nem éltek.

A Kormányhivatal a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációt és annak kiegészítését áttanulmányozva a következőket állapította meg:

A tervezett beruházás célja, a tervezett tevékenység jellemzői:

A tervezett beavatkozás célja, hogy az érintett területen képződő szennyvizek megfelelő műszaki paraméterekkel rendelkező hálózaton, gazdaságos feltételek mellett jussanak el a szennyvíztisztító telepre. Ez csak a jelenlegi hálózat komolyabb mértékű felújításával lehetséges.

A szennyvízelvezető csatornák a balatonlellei és a siófoki szennyvíztisztító telepre továbbítják az összegyűjtött szennyvizet, ahonnan a tisztított szennyvíz a Koppány-patakba a siófoki szennyvíztisztító telepről pedig a Sió csatornába (befogadóba) jut. A befogadó kezelője a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság.

A több településen üzemelő rekonstrukciós szakaszokat a Környezethasználó jelölte ki. A rekonstrukció így több elkülönülő gravitációs és nyomóvezeték érint (NA 300-800 szv. csatorna). A rekonstrukció csak szennyvíz gravitációs és nyomott vezetékeket és a hozzájuk csatlakozó aknákat, szerelvényeket érint! A rekonstrukció átemelőt nem foglal magába! A rekonstrukció során a meglévő azbesztcement, beton, vasbeton csövek gravitációs csatorna esetében PP moduláris csövekre, nyomóvezeték esetében pedig KPE csövekre cserélendők.

A tervezett vezetékek-rekonstrukció kétféle módon valósítható meg az érintett területen. Egyrészt a jelenlegi csőhálózat helyén, a meglévő vezetékszakaszokba történő csőbehúzás, csőroppantás útján végezhető el a rekonstrukció (ez elsősorban az NA 300, NA400, NA 500-as nyomóvezetékeket érinti). Másrészt a meglévő vezetékek „kiváltásával”, vagyis új nyomvonalon történő vezetékek kiépítésével valósulhat meg az egyes hálózati szakaszok rekonstrukciója, ahol a meglévő csőhálózaton (műszaki és/vagy helyszíni adottságok miatt) a csőroppantásos (NO DIG) technológia nem alkalmazható.

A nyílt árkos ill. no dig-es mellé fektetéssel építendő szennyvízcsatornával érintett területek a következők:

Zamárdi: 1421; 8368/1/2; 8367; 8366; 0313/6 hrsz.

Siófok: 8797/4; 8902; 8797/13; 0306/117; 0306/200; 0306/36; 10011; 10062; 10071/50 052 hrsz.

A tervezett tevékenység kivitelezésének munkafolyamatai:

A nyíltárkos vezetékek fektetése fontosabb lépései:

- Munkaárok nyitása földmunkagéppel, a kitermelt föld deponálása párhuzamosan a munkaárokkal.
- A munkaárókba ágyazati anyag terítése, tömörítése, amennyiben szükséges.
- Csőfektetés, csőszerelés.
- Az útkeresztezéseknél acél védőcső behelyezése, behúzása.
- Munkaárok visszatöltése, tömörítése 50 cm-ként.
- A humuszos feltalaj visszahelyezése.

Kitakarás nélküli (csőroppantásos) rekonstrukció:

- Húzó- és roppantóakna kialakítása (ha a meglévő akna kialakítása nem megfelelő).
- Roppantó berendezés telepítése a munkaaknába.
- Csőroppantás, haszoncső behúzás.
- Csőhegesztés, szerelvényezés.
- Munkagödrök visszatöltése.

Útkeresztezés:

- Munkagödör kiépítése az út két oldalán az átsajtoláshoz, átfúráshoz.
- Sajtológéppel, vagy fúrógéppel a megfelelő méretű furat elkészítése.
- A védőcső behúzása, besajtolása.
- A KPE cső behúzása a védőcsőbe távtartókkal.

Utómunkálatok:

- Amennyiben meglévő aszfaltutat feltörnek, akkor annak helyreállítása szükséges: betonozás, aszfaltozás.

Az építés fázisai:

- Nyíltárkos csőfektetés
- Csőroppantás
- Irányított fúrás
- Irányított sajtolás
- Helyreállítás, tereprendezés

A telepítés során alkalmazott munkagépek, berendezések:

- fúró-sajtológép
- irányított fúró
- műanyag csőhegesztő
- kanalas kotró
- darus autó
- lapvibrátor
- teherautó
- locsolókocsi
- betonmixer
- hidraulika állomás

A tevékenység helye és területigénye:

Település	HRSZ
Balatonboglár	087/12
Balatonboglár	090
Balatonboglár	272/33
Balatonboglár	272/39
Balatonboglár	272/12
Balatonboglár	272/80
Balatonboglár	272/79
Balatonboglár	272/23
Balatonboglár	274/2

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Balatonboglár	274/3
Balatonboglár	275/2
Balatonboglár	271
Balatonboglár	294/9
Balatonboglár	294/2
Balatonboglár	294/3
Balatonboglár	294/4
Balatonboglár	294/5
Balatonboglár	294/6
Balatonboglár	294/7
Balatonboglár	306
Balatonboglár	346/2
Balatonboglár	346/1
Balatonboglár	346/3
Balatonboglár	417
Balatonboglár	422
Balatonboglár	2814
Balatonlelle	5901/1
Balatonlelle	5908
Balatonlelle	057/6
Balatonlelle	058/64
Balatonlelle	058/65
Balatonlelle	058/66
Balatonlelle	058/67
Balatonlelle	058/68
Balatonlelle	058/69
Balatonlelle	058/70
Balatonlelle	058/71
Balatonlelle	058/72
Balatonlelle	058/73
Balatonlelle	058/74
Balatonlelle	058/75
Balatonlelle	058/76
Balatonlelle	058/77
Balatonlelle	058/171
Balatonlelle	058/170
Balatonlelle	055/1
Balatonlelle	049/2
Balatonlelle	042
Balatonlelle	031/2
Balatonlelle	028/13
Balatonlelle	026/59
Balatonlelle	3743/20
Balatonlelle	028/23
Balatonlelle	028/22
Balatonlelle	3743/17
Balatonlelle	022/2
Balatonlelle	017/67
Balatonlelle	017/68

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Balatonlelle	017/69
Balatonlelle	017/70
Balatonlelle	017/78
Balatonlelle	0147/79
Balatonlelle	019
Balatonlelle	017/80
Balatonlelle	017/56
Balatonlelle	017/57
Balatonlelle	017/61
Balatonlelle	016
Balatonlelle	043/26
Balatonlelle	044
Balatonlelle	045/42
Balatonlelle	045/44
Balatonlelle	047
Balatonlelle	053/10
Balatonlelle	054/9
Balatonlelle	054/12
Balatonlelle	054/15
Balatonlelle	054/19
Balatonlelle	054/20
Balatonlelle	054/21
Balatonlelle	054/22
Balatonlelle	054/50
Balatonlelle	054/48
Balatonlelle	054/51
Balatonlelle	054/49
Balatonlelle	054/46
Balatonlelle	055/5
Balatonlelle	097/101
Balatonlelle	054/11
Balatonlelle	0147/3
Balatonlelle	0151/6
Balatonlelle	0151/7
Balatonlelle	0151/4
Balatonlelle	0151/5
Balatonlelle	0147/5
Balatonlelle	4303/24
Balatonlelle	4303/26
Balatonlelle	4303/25
Balatonlelle	4303/1
Balatonlelle	4254
Balatonlelle	4657/1
Balatonlelle	4657/3
Balatonlelle	4609/3
Balatonlelle	0209/13
Balatonlelle	0210
Balatonlelle	0211/2
Balatonlelle	4662/9

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Balatonlelle	4811
Balatonlelle	5510
Balatonlelle	5760
Balatonlelle	5784
Balatonlelle	5831
Balatonszemes	076/1
Balatonszemes	079/7
Balatonszemes	079/6
Balatonszemes	079/5
Balatonszemes	079/1
Balatonszemes	2377/2
Balatonszemes	2376
Balatonszemes	2374/10
Balatonszemes	2374/8
Balatonszemes	2374/11
Balatonszemes	2374/12
Balatonszemes	2371/1
Balatonszemes	734
Balatonszemes	735
Balatonszemes	736
Balatonszemes	751
Balatonszemes	752
Balatonszemes	768
Balatonszemes	769
Balatonszemes	784
Balatonszemes	785
Balatonszemes	786
Balatonszemes	881
Balatonszemes	1101/1
Balatonszemes	1238
Balatonszemes	219
Balatonszemes	147/20
Balatonszemes	146
Balatonszárszó	664
Balatonszárszó	691
Balatonszárszó	711
Balatonföldvár	1571
Balatonföldvár	1580
Balatonföldvár	3/3
Balatonföldvár	10
Balatonföldvár	4
Balatonföldvár	23/1
Zamárdi	2900
Zamárdi	2899
Zamárdi	2763
Zamárdi	2807
Zamárdi	2808
Zamárdi	2809
Zamárdi	2810

Zamárdi	2811
Zamárdi	2812
Zamárdi	2813
Zamárdi	2814
Zamárdi	2815/2
Zamárdi	2817
Zamárdi	2706
Zamárdi	2705
Zamárdi	2693
Zamárdi	2225/1
Zamárdi	2690
Zamárdi	2691
Zamárdi	2692
Zamárdi	2935/1
Zamárdi	2223
Zamárdi	2222
Zamárdi	2166/4
Zamárdi	2166/3
Zamárdi	1684
Zamárdi	1683
Zamárdi	1682
Zamárdi	1420
Zamárdi	1421
Zamárdi	962/1
Zamárdi	533
Zamárdi	535
Zamárdi	534
Zamárdi	415
Zamárdi	416
Zamárdi	417/6
Zamárdi	417/2
Zamárdi	417/7
Zamárdi	417/9
Zamárdi	417/10
Siófok	8299
Siófok	8286
Siófok	8300/2
Siófok	8368/2
Siófok	8368/1
Siófok	8367
Siófok	8366
Siófok	8313/6
Siófok	0312/6
Siófok	0311/14
Siófok	0311/13
Siófok	0314/1
Siófok	0315/5
Siófok	7640
Siófok	7512

Siófok	7530
Siófok	8797/1
Siófok	8797/2
Siófok	0306/117
Siófok	0306/65
Siófok	0306/110
Siófok	0306/114
Siófok	0306/111
Siófok	8902
Siófok	8797/4
Siófok	8797/13
Siófok	0306/36
Siófok	9343/2
Siófok	9697/76
Siófok	9697/61
Siófok	9698/11
Siófok	9361
Siófok	9698/12
Siófok	9677
Siófok	9598/1
Siófok	9597/1
Siófok	6272/2
Siófok	6222
Siófok	6096
Siófok	5978
Siófok	5927
Siófok	6104
Siófok	5867/1
Siófok	5575/2
Siófok	051
Siófok	049
Siófok	050/4
Siófok	050/7
Siófok	050/6
Siófok	052
Siófok	10079/10
Siófok	10079/2
Siófok	10078/2
Siófok	10079/12
Siófok	10075/12
Siófok	10075/9
Siófok	10074/2
Siófok	10074/1
Siófok	10071/73
Siófok	10023/5
Siófok	10071/75
Siófok	10071/12
Siófok	10071/13
Siófok	10071/14

Siófok	10071/15
Siófok	10071/16
Siófok	10071/17
Siófok	10071/18
Siófok	10071/19
Siófok	10071/20
Siófok	10071/21
Siófok	10071/50
Siófok	10062
Siófok	10011
Siófok	10010
Siófok	10008
Siófok	10007
Siófok	10006/1
Siófok	10006/2
Siófok	6753
Siófok	6725
Siófok	6633/2
Siófok	6746
Siófok	6740
Siófok	6672
Siófok	6699
Siófok	6700
Siófok	6743
Siófok	6681
Siófok	6685
Siófok	6687
Siófok	6689
Siófok	6690
Siófok	6691/4
Siófok	6693
Siófok	6695/2
Siófok	4276
Siófok	4290
Siófok	4340
Siófok	4350
Siófok	4393
Siófok	4277
Siófok	6670
Siófok	4430
Siófok	4267

A beruházás rét, nádas, árok, erdő, út, közút, udvar, közterület, szántó, legelő, szőlő, a-üzem, b-szőlő, szennyvíztisztító, szennyvízátemelő, átemelő főcsatorna, csatorna, vízállás, vízfolyás, vízmű, kivett sáv, vasút és közpark művelési ágú területeket érint.

A tervezett tevékenység hatásterülete, az érintett települések:

A tervezett beruházás **Siófok, Zamárdi, Balatonföldvár, Balatonszemes, Balatonlelle, Balatonboglár, Balatonszárszó** településeket érinti.

• **Zajvédelmi szempontból megállapítható:**

- A benyújtott dokumentáció alapján - az építésre vonatkozóan – megállapítható, hogy a Rendelet 2. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek túllépése várható, az előzetes számítások alapján, az egy hónapnál rövidebb ideig tartó időtartamra vonatkoztatva, nappali időszakban egyaránt.
- A dokumentáció készítésének időpontjában még nem ismert az üzemeltetni tervezett gépi berendezések pontos típusa, azok zajkibocsátása sem ismert, ezért a Kormányhivatal – az építésre vonatkozóan – zajvédelmi munkarész készítését írta elő, az organizációs tervek ismeretében.
- A kivitelezőnek az alkalmazott géppark kiválasztása, valamint a véglegesített organizációs terv elkészítése után minden munkafázisra kiterjedő zajvédelmi szakvéleményt kell készítenie, amelyben meg kell határozni a munkafázisok során kialakuló zajterheléseket, illetve részletesen meg kell határozni – szükség esetén – az építés idejére vonatkozó zajvédelmi intézkedéseket, annak érdekében, hogy a zajvédelmi követelmények teljesülése biztosított legyen. Az elkészítendő zajvédelmi munkarészben igazolni kell a zajterhelési határértékek teljesülését, illetve be kell mutatni a határérték túllépéssel érintett ingatlanokat és a túllépés mértékét.
- A zajR 13. § (1) bekezdése értelmében a kivitelező felmentést kérhet a Rendelet 2. sz. mellékletében előírt zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól egyes építési időszakokra, ha a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető, illetve építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető határérték feletti zajterhelést okozó építőipari tevékenységekre.
- A dokumentációban bemutatottak szerint az építéshez kapcsolódó szállítási tevékenységből eredő zajterhelés nem növeli jelentős mértékben a közlekedési zaj mértékét a védendő területeknél, épületeknél.
- A dokumentáció alapján a korszerűsítést követően, az üzemeléshez nem kapcsolódnak zajforrások.
- Az üzemelés során szükséges karbantartási munkálatokhoz kapcsolódó szállításból eredő zajkibocsátás várhatóan nem növeli észrevehetően a közlekedési útvonal melletti területek zajterheltségét.
- A zajvédelmi szakági vélemény kialakítása a a zajR. 3. § (1) bekezdése, a zajR. 9. § (1) bekezdése, a zajR. a 12. § és a zajR. 13. § alapján történt, figyelemmel a Rendreletre .

• **Levegőtisztaság-védelmi szempontból** megállapítható:

- A beruházással érintett terület a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a „13. Az ország többi területe” zónacsoportba tartozik.
- A tervezett szennyvízcsatorna rekonstrukció kivitelezésénél az építőipari kivitelezési tevékenységhez használt mobil gépek üzemeltetése várható (diffúzió), továbbá a fúráshoz használt fúróberendezés és a hozzá kapcsolódó dízelmotor üzemeltetése is várható.
- A beruházással érintett területen a speciális, az irányított fúráshoz kapcsolódó munkagép: dízelmotor (120-190 kW teljesítményű). A dízelmotor kürtője a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 22. §-a szerinti bejelentés-köteles légszennyező pontforrás lesz.
- Az üzemelés során számottevő légszennyező hatással nem kell számolni, engedélyköteles légszennyező pontforrás nem létesül.
- A dokumentációban szerepeltetett műszaki tartalommal tervezett tevékenység létesítése és üzemelése során jelentős levegőterhelés nem várható, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettség a tevékenység folytatásából adódóan nem alakulhat ki.
- **A Kormányhivatal felhívja a Környezethasználó figyelmét, hogy a kivitelezéshez szükséges telephelyen létesítendő engedélyköteles légszennyező pontforrásra vonatkozóan a Lr. 22. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 25. § (1) bekezdése alapján levegővédelmi működési engedélyezési eljárást kell lefolytatni.**
- Az engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit az Lr. 5. melléklete tartalmazza.
- A Kormányhivatal az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat levegőtisztaság-védelmi szempontból az Lr. és a VM rendelet figyelembevételével vizsgálta.

• **A földtani közeg védelme szempontjából** megállapítható:

- A tervezett beruházás Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonszárszó, Balatonszemes, Siófok és Zamárdi települések közigazgatási területét érinti. Az érintett települések közül Balatonboglár, Balatonlelle és Balatonszemes települések esetében van tudomása a Kormányhivatalnak befejezett, lezárt kármentesítéssel érintett területről, de a nyomvonalak bejegyzett, tartósan környezetkárosodott területet, vagy kármentesítéssel érintett területet nem érintenek.
- A Kormányhivatalnak nincs tudomása a tervezési területet érintő, a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet mellékleteiben meghatározott (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó, a földtani közegben vagy a felszín alatti vízben kimutatott szennyeződésről.
- A tervezési területen földtani közeg-, illetve talajvíz szennyeződés, valamint a múltban történt – kárelhárítást, kármentesítést igénylő – meghibásodás, havária nem ismert.
- A Kormányhivatal rendelkezésére álló információk alapján a vizsgálati terület vonatkozásában nem volt, és jelenleg sincs folyamatban a felszín alatti vizek védelméről

szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) szerinti, a földtani közeget, vagy a felszín alatti vizeket érintő kárelhárítási, vagy kármentesítési eljárás, és a Kormányhivatalnak jelenleg nincsenek a birtokában olyan adatok, amely alapján ilyen eljárás megindítására lenne szükség.

- Ugyanakkor a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációban a tervezési terület jelenlegi szennyezettségi állapotáról tényyszerű adatokat nem közölnek (pl.: földtani közeg mintavételi eredmények, monitoring vizsgálati eredmények).
- A kivitelezés során talajvíz jelenlétére nem kell számolni, mert a vezetéket nyitott, kb. 1,5 m munkaárokba fektetik, a térségre jellemző, hogy a max. talajvízmagasság ez alatt várható.
- A kivitelezés során a kitermelt rétegek a visszatöltéskor összekeveredhetnek, így számolni kell azzal, hogy a talajszerkezet kis mértékben megváltozhat. A humuszréteg külön eltávolításra kerül és a munkaterületen elkülönítve tárolják.
- A munkaterületen a járművek mozgásából a talaj tömörödése várható, ez kb. 0,5 m -es mélységig jelentkezik, de ez a helyreállító munkálatok során megszüntethető, az eredeti állapot tárcsázással, talajlazítással visszaállítható.
- A tervezett tevékenység földtani közeg igénybevételevel, esetleges veszélyeztetésével járó folyamatai:
 - Az építéshez szükséges felvonulás, tereprendezés, földmunkavégzés, építési-szerelési munkák, mely munkálatok részben kézi erővel, részben munkagépekkel valósulnak meg, valamint a munkagépek tárolása (üzemanyag-tárolás és javítás, szervizelés a területen nem tervezett).
 - A gépjárművek, munkagépek nem előírás szerű üzemeltetése, meghibásodása, illetve baleset során szennyezőanyag kerülhet a környezetbe, mely lokálisan elszennyezheti a talajt, a földtani közeget.
- A beruházás megvalósulása, üzemelése a földtani közeg állapotát számottevően nem befolyásolja, arra negatív hatást előreláthatólag nem fejt ki.
- A tevékenység megvalósításához, folytatásához kapcsolódóan szennyezőanyagok elhelyezését, és földtani közegbe való bevezetését nem tervezik.
- Az üzemszerű működésből eredően a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése nem valószínűsíthető.
- A tevékenységhez kapcsolódóan az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetősége minimális.
- A kiépített szennyvízvezeték felhagyásának hatásai megegyeznek a kivitelezéskor jelentkező hatásokkal, felhagyás esetén a terület rekultivációja során az eredeti állapot maradéktalanul visszaállítható.
- A dokumentáció szerint a Környezethasználó a földtani közeg és a felszín alatti vízkészletek védelme érdekében a kivitelezési munkálatok előtt havária terv készítését tervezi az esetlegesen bekövetkező környezeti káresemény szakszerű, biztonságos elhárítása érdekében.

- A Kormányhivatal földtani-közegek védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos véleményét a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-a alapján alakította ki.
- **Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítható:**
 - A beruházással érintett ingatlanok közül a Balatonboglár 087/12 és 090, Balatonszemes 076/1, 079/1, 079/5, 079/6, 079/7 hrsz.-ú ingatlanok területe az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Nkr.) alapján az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. KvVM rendeletben (a továbbiakban: KvVM rendelet) kihirdetett Natura2000 hálózat része (Ordacsehi berek HUDD20036, Látrányi-puszta HUDD20058, Balatoni berkek HUDD10012).
 - A Siófok 0314/5 és a Balatonlelle 028/23 hrsz.-ú ingatlanok területei ex lege védett láp területek a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdése alapján, mely kimondja, hogy törvény erejénél fogva védett valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Az e bekezdés alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek [24. § (1) bekezdés] minősülnek.
 - A dokumentációban szereplő, beruházással érintett további ingatlanok országos jelentőségű védett természeti területet, valamint az európai közösségi jelentőségű Natura 2000 hálózatra tartozó területet nem érintenek.
 - A felújítás több szakaszon is érinti a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: MTrT.) 4. § 34., 35. és 36. pontjában meghatározott ökológiai hálózatot és az MTrT. 4. § 42. pontban meghatározott tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetét, valamint a MTrT. 4. § 43. pontjában, illetve a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM. rendelet (a továbbiakban: MvM. rendelet) 3. sz. melléklete alapján meghatározott tájképvédelmi terület övezetét. A felsorolt övezetek előírásaival a beruházás nem ütközik, valamint annak hatása tájképvédelmi szempontból semleges.
 - Az Nkr. 4. § (1) bekezdése szerint a Natura2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1–3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
 - A Tvt. 17. § (1) bekezdése szerint a Tvt. 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni. Továbbá a Tvt. 43. § (1) bekezdése értelmében tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.
 - A fentiekre tekintettel a Kormányhivatal táj- és természetvédelmi szempontból előírásokat tett.

- A Kormányhivatal a természet- és tájvédelmi álláspontját az MTrT., a Tvt., az Nkr., az MvM. rendelet és a KvVM rendelet figyelembevételével alakította ki.
- A Kormányhivatal a táj-és természetvédelmi szakkérdéseket a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 11. § (1) bekezdés, valamint a 3. számú melléklet 5. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.

• **Az éghajlatváltozással összefüggésben megállapítható:**

- A benyújtott dokumentációban bemutatták a tervezett tevékenység éghajlatváltozásra való érzékenységét, valamint a feltételezhető hatásterület kitettségeinek értékelését.
- A projekt keretében megépülő létesítményt a következő klímaváltozással összefüggésbe hozható jelenségek befolyásolhatják:

A szennyvíz távvezeték kapcsolódó létesítményei a szélsőséges időjárási eseményektől károsodhatnak leginkább: a viharos szélről, intenzív csapadéktól, a létesítmények az éghajlati paraméterek (hőmérséklet, csapadék stb.) átlagértékeiben hosszabb távon bekövetkező változásokra kevésbé érzékenyek. Villámárvízzel elsősorban a Tapolcától északra fekvő területek fenyegetettek.

Ezen események nem csak a vizsgált beruházási elemekre, de a környezetben lévő egyéb infrastruktúrákra (pl. villamos távvezeték – energiaellátás), illetve a nagyobb régió ivóvízrendszerének elemeire is hatással vannak.

- A tervezett létesítmény hatásterületének és a környezetében lévő területeknek a klímaváltozás során azonos, vagy nagyban hasonló kockázatokkal kell számolni. A létesítmény megvalósításának és üzemének nincs jelentős környezeti hatása. A hatásfolyamatok a hatásterület éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességét nem befolyásolják, arra hatással nem bírnak.

• **Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítható:**

- A tervezett vezeték-rekonstrukciót kétféle módon tervezik megvalósítani. A jelenlegi csőhálózat helyén, a meglévő vezetékszakaszokba történő csőbehúzással, csőroppantás útján végezhető el a rekonstrukció (ez elsősorban az NA 300, NA400, NA 500-as nyomóvezetéseket érinti). A másik technológia szerint a meglévő vezetékek „kiváltásával”, vagyis új nyomvonalon történő vezeték kiépítésével valósulhat meg. A feltárás nélküli technológiával 34291 méter hosszan, illetve a meglévő csatorna mellé nyílt árkos és no dig módszerrel patak és út keresztezéseknél 938 méter hosszban.
- A meglévő és a rekonstrukcióval érintett szennyvízelvezető hálózat (nyomóvezetékek) anyaga azbesztcement.
- A tervezett kivitelezés során a bontási tevékenységből származó föld és aszfalt hulladék keletkezhet, melynek a kezeléséről gondoskodnának, az átminősítést követően hasznosíthatnának, vagy megfelelő hulladékkezelővel kezeltetnék, ártalmatlanítanák.
- A vezeték fektetések során (vezeték csőanyaga által kiszorított föld) kiszoruló földet hulladéknak tekintenek, ha nem a saját hrsz-án belül kerül elhelyezésre. Az átminősítést követően a hulladék státusz megszűnése után feltöltésként történő hasznosításra, vagy inert lerakóban tervezik elhelyezni a földet. A telepítést megelőző bontási munkálatokkal is

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

számolnak, valamint az azok során keletkező hulladékokra és a kezelésükre tervezett intézkedésekről gondoskodnak.

- A kivitelezési munkálatok során a következő veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezhetnek (mennyiségük a tervezés fázisában becsült adat):
- Nem veszélyes hulladékok: 17 09 04 kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól (400 tonna); 17 01 0 01 beton (300 tonna); 17 03 02 bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től (200 tonna); 17 04 05 vas és acél (2 tonna); 15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék (0,2 tonna); 15 01 02 műanyag csomagolási hulladék (0,2 tonna); 15 01 03 fa csomagolási hulladék (0,5 tonna); 20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is (1 tonna), valamint a területen dolgozó építőmunkások révén keletkező kommunális hulladék.
- Veszélyes hulladékok: ezek havária esemény okán keletkezhetnek a 15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat; 17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek. Az azbesztcement cső hulladék keletkezésével 100 kg mennyiséggel számolnak.
- A létesítés során többféle, változó összetételű hulladék keletkezésére kell számítani az egyes munkafázisok során. Az építés során a területen dolgozó építőmunkások révén keletkező kommunális hulladékokat mobil gyűjtőegységek (hulladékgyűjtő konténer) használatával tervezik gyűjteni.
- A létesítés műveletei során a hulladékok tárolására a munkaterületen átmeneti tárolóhelyeket terveznek kijelölni, ahol a hulladékokat fajtánként elkülönítve gyűjtenék megfelelő tárolóedényzetben. Amennyiben veszélyes hulladék keletkezik, akkor azokat ugyancsak fajtánként elkülönítve gyűjtenék (ezen munkahelyi gyűjtőhelynek meg kell felelnie a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásainak). Továbbá gondoskodnának a képződő hulladékok rendszeres elszállításáról.
- A létesítmény üzemelése során lényeges mennyiségű hulladék keletkezése nem várható. Az esetleges üzemzavar (pl. csőtörés) elhárítás során keletkezhet kisebb mennyiségben hulladék (építési törmelék, csőhulladék), ezen hulladék kezelését a térségben tevékenykedő hulladékkezelőkkel tervezik megoldani. Az üzemelés során a Környezethasználó belső szabályzatai szerint irányítaná ezen tevékenységeket.
- A szennyvízhálózat tervezett élettartama 50 év. A felhagyását az elfogadott bontási terv alapján végeznék el, mely során a csővezetéket vagy kiemelnék a földből, vagy lezárva, esetenként kiinjektálva helyben hagynák. A kapcsolódó felszíni létesítményeket elbontanák, a keletkező hulladékot a területről elszállítanák és az adott jogszabályban foglaltaknak megfelelő módon kezelnék. A felhagyás végeztével helyreállítanák az eredeti környezetet.
- A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok és az esetleges havária esemény során keletkező hulladékok esetében is nyilvántartását vezetnék.
- Összességében megállapítható, hogy a létesítés, az üzemelés, a karbantartás és havária esemény során keletkező hulladékok megfelelő és szakszerű kezelés esetén, a hatályos jogszabályokban foglaltak betartásával nem okozhatnak jelentős környezeti problémát.
- A hulladékgazdálkodási vélemény kialakítása a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, a Létr., a VM rend. és a Hull.ny.r. figyelembevételével történt.
- A Kormányhivatal a hulladékgazdálkodási szakkérdéseket a Kkr. 11. § (1) bekezdés, valamint a 3. számú melléklet 17. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.

- **Vízügyi és vízvédelmi szempontból** megállapítható:

- Környezethasználó a meglévő szennyvízátemelők, szennyvízcsatornák és nyomóvezetékek rekonstrukcióját tervezi a keletkező szennyvizek környezetkímélőbb és az eddiginél gazdaságosabb módon történő elvezetésre.
- A megvalósítani kívánt létesítmények a felszíni és felszín alatti vizek védelme szempontjából megfelelő, a felszín alatti vizekre nem gyakorol kedvezőtlen hatást, továbbá a jogszabályban foglalt előírások teljesülése biztosított, nem gyakorol hatást az árvíz és a jég levonulására, valamint a mederfenntartásra, továbbá a keletkező csapadékvizek elvezetése biztosított. Az érintett területek a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint felszín alatti víz állapota szempontjából „fokozottan érzékeny” kategóriába tartozik.
- A Kormányhivatal a vízügyi és vízvédelmi szakkérdéseket a Kkr. 12./A §-a, valamint a 8. számú melléklet 2. és 3. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.

- **Közegészségügyi szempontból** megállapítható:

- A tervezett tevékenység megvalósításával kapcsolatban közegészségügyi szempontból kifogás nem merült fel.
- A Kormányhivatal a közegészségügyi szakkérdéseket a Kkr. 11. § (1) bekezdés, valamint a 3. számú melléklet 3. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.

- **Örökségvédelmi szempontból** megállapítható:

- A tervezett beruházással érintett ingatlanokon 11 darab nyilvántartott régészeti lelőhely található:

Siófok – Régi kiliti úttól K-re nyilvántartásba vétel alatt

Siófok – Balatonszéplak – Felső vasútállomástól É-ra 48098

Siófok – Somogyfok-mellett 45518

Balatonlelle – Lelle-kúti-dűlő II. új lelőhely

Balatonlelle – Csapás-dűlő 44980

Balatonlelle – Középkori út 44991

Balatonlelle – Part 51090

Balatonlelle – Trafó-telep 44990

Balatonlelle – Forró-árok 44989

Balatonlelle – Szennyvíztelep 44994

Balatonlelle – Felső-Gamás 44992

- A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 7.§ 20. pontja alapján a nagyberuházás fogalmkörébe tartozik minden „bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás”. A 23/C. § (1) bekezdése szerint nagyberuházás esetében előzetes régészeti dokumentációt (ERD) kell készíteni.

Az érintett területre elkészült az Előzetes Régészeti Dokumentáció.

- A régészeti teendők meghatározására a tevékenység kivitelezését engedélyező hatóság határozatában kerül sor.

A Kormányhivatal az örökségvédelmi szakkérdéseket a Kkr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú melléklet 4. pontjában foglaltak alapján vizsgálta, figyelemmel a Kötv.-re.

- **Talajvédelmi szempontból megállapítható:**

- A talajvédelmi szempontú vélemény **Balatonboglár, Balatonlelle, Balatonszemes és Siófok szántó, szőlő, gyümölcsös, rét, legelő és nádas** művelési ágú ingatlanokat érintő területekre, valamint mezőgazdasági hasznosítású környezetére vonatkozik.
- A Kormányhivatal a talajvédelmi szakkérdést a Tfvt. 43., 44. §-a és a Kkr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú melléklet 6. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.

- **Termőföldvédelmi szempontból megállapítható:**

- A Tfvt. 2. § 19. pontja alapján *„termőföld: az a földrésztlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrésztlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül.”*
- A dokumentáció vizsgálata során megállapításra került, hogy a Balaton déli oldali szennyvízcsatorna rekonstrukciója **Siófok, Zamárdi, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonlelle, Balatonboglár** települések termőföldnek minősülő földrésztleteit is érinti. Ezért a Tfvt. 8. – 13. § előírásai alapján a beruházás megkezdése előtt **földvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges.**
- Az engedélyezési eljárásra vonatkozó általános előírásokat a Tfvt. 10 – 12 §-ai, az időleges más célú hasznosításra vonatkozó külön előírásokat a 14. § és 14/A. §-ai tartalmazzák.
- A Kormányhivatal a szakkérdést a Tfvt. vonatkozó előírásai és a Kkr. 11. § (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 8. pontja alapján vizsgálta.

- **Településrendezési tervekkel való összhang szempontjából megállapítható:**

- Megállapítható, hogy a tervezett 34.291 m hosszúságban feltárás nélküli technológiával készülő rekonstrukcióval és 938 m hosszúságban kiváltással megvalósítandó új szennyvízvezeték építés és ahhoz kapcsolódóan szennyvízátemelő az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. (a továbbiakban: Étv.) előírása alapján nyomvonal jellegű építmény, műtárgy.
- Az Étv. 2. § foglalom meghatározásai alapján:

- „6. Nyomvonal jellegű építmény: a sajátos építményfajták körében a vasúti pálya, a függő- és szállítószalag-pálya, az út, a vízellátási építmény, a vízellátási vezeték, a csatorna, a szénhidrogéntermelés mezőbeli vezetékei, a kőolaj- és a kőolajtermék-szállító vezeték, a földgázszállító vezeték, a földgáz-célvezeték és a földgáz-elosztóvezeték, a szén-dioxid-szállító vezeték, az egyéb gáz- és gáztermékek vezetéke, a villamosenergia-átviteli és elosztóhálózat, a villamosenergia-termelői, magán- és közvetlen vezeték, a távhővezeték-hálózat, az elektronikus hírközlési építmény.”
- „8. Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, – rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készülségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül – minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).”
- „15. Műtárgy: mindazon építmény, ami nem minősül épületnek és épület funkciót jellemzően nem tartalmaz (pl. út, híd, torony, távközlés, műsorszórás műszaki létesítményei, gáz-, folyadék-, ömlesztett anyag tárolására szolgáló és nyomvonalas műszaki alkotások).”
- Az OTÉK 32. § rendelkezése szerint:
- „32. § (1) Valamennyi építési övezetben, illetve övezetben – ha a helyi építési szabályzat másként nem rendelkezik – elhelyezhetők:
- 1. a nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik, a külön jogszabályok keretei között,
- 2. a köztárgyak,
- 3. a kutatást és az ismeretterjesztést szolgáló műtárgyak,
- 4. a nyilvános illemhelyek, hulladékgyűjtők,
- 5. a megújuló energiaforrás műtárgya – kivéve szélerőmű, szélerőmű park – amely használata során az építési övezetben, övezetben az alaprendeltetésnek megfelelő használatot nem korlátozza vagy attól nem igényel védelmet.”
- Az OTÉK 32. § (1) bekezdés alapján megállapítható, hogy amennyiben a nyomvonal jellegű építmény és műtárgy az alaprendeltetést nem korlátozza vagy attól védelmet nem igényel, abban az esetben másodlagos rendeltetesként valamennyi építési övezetben, övezetben elhelyezhető. A védőtávolságra vonatkozó jogszabályhelyről nincs ismeretünk.
- Az ivóvíz- és ásvány-gyógyvíz kezelő, tározó műtárgyak és szállító vezetékek védőterületeinek és védősávjainak méretezéséről (az ivóvízvezeték és a szennyvízvezeték egymással párhuzamos és egymást keresztező fektetéséről) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási építmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm.rendelet (a továbbiakban: R123) 4. melléklete rendelkezik, azonban a szennyvízcsatorna főgyűjtőjének, illetve térségi szintű szennyvízcsatorna nyomvonalnak nem határoz meg védőtávolságot.

Siófok esetén:

Siófok város hatályos településrendezési tervei:

- Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2005. (IV. 28.) Kt. határozatával jóváhagyott településrendezési terv (a továbbiakban: **TSZT**),

- Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének *Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről* szóló 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: **HÉSZ**).
 - A szennyvízvezeték nyomvonal áttekintő helyszínrajza (6. melléklet) alapján a szabályozási tervlap **17. szelvényét** érintő nyomvonal **KÖ-u jelű övezetet és Vt-6-sz, Vt-13-sz jelű építési övezetet** érint.
- ~ A szennyvízvezeték nyomvonal áttekintő helyszínrajza (6. melléklet) alapján a szabályozási tervlap **17. szelvényét** érintő nyomvonal **KÖ-u jelű övezetet és Vt-6-sz, Vt-13-sz jelű építési övezetet** érint. Az áttekintő helyszínrajz alapján a nyomvonal a 6693, 6695/2, 6685, 6687, 6689-90, 6691/4 hrsz-ú (Vt-13-sz jelű építési övezetbe sorolt) telek érintettsége nem egyértelmű, a helyszínrajz érintettséget nem ábrázol. Az érintett terület helyi értékvédelmi terület, amelyre vonatkozó rendelkezéseket Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 1/2018.(I.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: **TKR**) tartalmazza, az új és a meglévő vezeték építéskor az abban foglalt előírásokra figyelemmel kell lenni.
- A szabályozási tervlap **22. szelvényét** érintő nyomvonal **KÖ-u, E-v, V jelű övezetet és K-km, K-okt, Gksz-1-sz, Lk-4-o, Gip-2-sz jelű építési övezetet** érint, amelyből a 052, 10071/75, 10071/50, 10062 és 10011 hrsz-ú telken új vezeték épül. Továbbá a 9598/1 és 9597/1 hrsz-ú telken az áttekintő helyszínrajz nyomvonalat nem jelöl, érintettsége nem egyértelmű.
- A szabályozási tervlap **21. szelvényét** érintő nyomvonal **KÖ-u, V, KÖ-k jelű övezetet és egy telek (0306/65 hrsz) esetében Gksz-2-o jelű építési övezetet** érint, amelyből a 8366, 8367, 8368/1 hrsz-ú telek esetén új vezeték épül. A 8797/1-2, 0306/65, 0306/110-11 és 0306/114 hrsz-ú telek érintettsége nem egyértelmű, nyomvonalat a hivatkozott helyszínrajz nem ábrázol ezeken a telkeken.
- A 0315/5 hrsz-ú telek területe a szabályozási tervlap alapján helyi természetvédelmi terület és határa szabályozási elemmel érintett, amely a HÉSZ 4. melléklet 5. sora alapján a külön védelmi rendelet előírásai betartandók (az előírásokat a TKR tartalmazza, amely 5. függelék alapján a terület ex lege védett láp, a 6. függelék alapján helyi jelentőségű természetvédelemmel érintett terület). A szabályozási tervlap **20. szelvényét** érintő nyomvonal **KÖ-u jelű övezetet** érint.
- Megállapítható, hogy az érintett övezetek közül a KÖ-u, KÖ-k és K-km jelű övezetben, illetve építési övezetben a HÉSZ lehetővé teszi a közmű elhelyezését. A Gksz, Gip, Vt, Lk, K-okt jelű építési övezetben, valamint a E-v jelű övezetben a közmű elhelyezését a HÉSZ nem nevesíti, a V jelű övezetben külön jogszabályra hivatkozik.
- A város HÉSZ-ének szöveges munkarésze és a 4. melléklete nem rendelkezik a szennyvízvezetékéről és annak védőtávolságáról; a HÉSZ rendelkezést a szennyvíztisztító telepekre és védőtávolságukra, a közműpótlók alkalmazására, az egyes telkek, építési telkek közművesíthetősége céljából a telekalakításra vonatkozóan fogalmaz meg. A szabályozási terv jelkulcsban szerepel a szennyvíz gerincvezeték és nyomóvezeték, azonban azok nyomvonala a szabályozási tervlapokon nem szerepel (az ivóvíz gerincvezeték szintén nem szerepel), azokkal való összhang és kapcsolódás nem vizsgálható.
- ~ A HÉSZ 2. § (1) bekezdés rendelkezése alapján, a HÉSZ rendelkezése hiányában az OTÉK rendelkezéseit kell alkalmazni. A régi OTÉK 12. §, 16. §, 19-20. §, 24. §, 28. § és 30. § rendelkezése a nyomvonal jellegű építmények elhelyezéséről nem rendelkezik. A vízgazdálkodási területeken építményt a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: **Vgtv.**) 17. § (9) bekezdése, 24. § (3) és (6) bekezdés alapján lehet.
- ~ Több telek esetében megállapítható, hogy a HÉSZ szabályozási tervlapja két övezetbe sorolja, azonban a nyomvonal ezekben az esetekben a KÖ-u jelű övezeten helyezkedik el. A nyomvonal keresztez nagyközépnymomású és nagynyomású gázvezetékét és védőtávolságát,

szennyvíztisztító telep 500 m-es védőtávolságát, kerékpárutat, vasúti pályát és annak védőtávolságát, magyar állam tulajdonában lévő közutat. A védőtávolságon belül építményt az adott közmű, illetve közlekedési terület üzemeltetőjének hozzájárulásával lehet elhelyezni.

- ~ A nyomvonal keresztezi a Sió-csatornát, amely ökológiai hálózat magterület térségi övezettel, a Tőreki-láptó területe az ökológiai hálózat ökológiai folyosó terület térségi övezettel érintett. A HÉSZ 53. § (3) bekezdése alapján ökológiai hálózat által érintett területen új építményt csak kivételesen – az érdekelt szakhatóságok hozzájárulása esetén – szabad elhelyezni. Tájékoztatjuk, hogy az egyes térségi övezeteket a Trtv. 93. § (1a) bekezdésre figyelemmel kell lehatárolni és alkalmazni a hatósági eljárásokban.
- ~ A HÉSZ az érintett övezetek és építési övezetek rendeltetésre vonatkozó előírásai a szennyvízvezeték rekonstrukcióra és új vezeték építésére vonatkozó rendelkezést nem állapítanak meg – a tervezett tevékenység a HÉSZ 18. § (1) bekezdés p./ pont és 20. § előírásával összhangban van; a HÉSZ 11. §, 15-17. §, 18. § (1) bekezdés b./ pont, 22. § és 26. § szakaszokkal nem ellentétes.
- ~ A HÉSZ 53. § (3) bekezdése az ökológiai hálózat érintettség esetén kivételes esetben teszi lehetővé új építmény elhelyezését. Figyelemmel arra, hogy a Sió-csatornán áthaladó nyomvonal szakaszon új vezeték épül, ezért a HÉSZ 53. § (3) bekezdését alkalmazni kell, annak betartása esetén a tervezett tevékenység a HÉSZ hivatkozott rendelkezésével nem ellentétes.
- ~ Tájékoztatjuk, hogy Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a *településkép védelméről* szóló 1/2018.(I.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: **TKR – Siófok**) a beruházás tervezésére és megvalósítására vonatkozó előírásokat tartalmazhat, amelyre figyelemmel kell lenni.
- ~ A rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján a **Siófok közigazgatási területét érintő tervezett tevékenység** az érintett alaprendeltetéseket vélhetően nem korlátozza. **A tervezett tevékenység az építési övezetek, övezetek rendeltetésre vonatkozó előírásaival nem ellentétes. A tervezett tevékenység a HÉSZ 53. § (3) bekezdés előírásainak megtartása esetén az ökológiai hálózattal érintett területeken nem ellentétes.**

Zamárdi esetén:

Zamárdi város hatályos településrendezési tervei:

- Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 292/B/2022. (XII.8.) Kt. határozatával elfogadott Településszerkezeti terve (a továbbiakban: **TSZT**),
- Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a *Helyi Építési Szabályzat*-ról szóló 22/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: **HÉSZ**).
- ~ A szennyvízvezeték nyomvonal az áttekintő helyszínrajz (6. melléklet) alapján a szabályozási tervlap **2., 5-7., 9-10. szelvényét** érinti. Megállapítható továbbá, hogy az áttekintő helyszínrajz Zamárdi és Szántód közigazgatási határát nem megfelelően ábrázolja, Zamárdi egy részét Szántód közigazgatási területeként jelöli. A nyomvonal jelentős része középvezetékű földkábel közelében halad. A **2. szelvényen** a nyomvonal **KÖu, Kb-Re és Kb-Km jelű** övezetet érint. A 417/2 hrsz-ú telken található az átemelő főcsatorna, amelyet a településrendezési terv piktogram formában ábrázol, azonban a szennyvízvezeték nyomvonalat nem tünteti fel. Az **5. szelvényen** a nyomvonal **KÖu, Zkk, KÖk és V jelű** övezetet, a **6. szelvényen** **KÖu, KÖk és V jelű** övezetet, a **7. szelvényen** **KÖu és KÖk jelű** övezetet, a **10. szelvényen** **KÖu jelű** övezetet érint. A **9. szelvényen** a nyomvonal **KÖu, Kb-Kt/F, KÖk és Ev jelű** övezetet, továbbá **Vt-9, K/Sp, Lke-4, Lke-2 jelű** építési övezetet érint.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- ~ A HÉSZ hivatkozott rendelkezései alapján az egyes övezetek, építési övezetek részleges vagy teljes közművesítettséggel kell, hogy rendelkezzenek, továbbá az ellátásához kapcsolódó közmű-becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy elhelyezhető. A HÉSZ 25. § (12) bekezdés a) pontja a nyomvonal jellegű építményt és műtárgyat minden építési övezetben és övezetben engedi elhelyezni.
- ~ Tájékoztatjuk, hogy Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 5/2018 (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: **TKR – Zamárdi**) a beruházás tervezésére és megvalósítására vonatkozó előírásokat tartalmazhat, amelyre figyelemmel kell lenni.
- ~ Figyelemmel arra, hogy a nyomvonal jellegű közműépítmény létesítése és a meglévő vezeték rekonstrukciója a település közművel történő ellátását segíti elő, **a HÉSZ 28-29.§, 31-32. §, 39. §, 44. §, 46-48. §, 50. §, 55.§, 57.§, 59-60. §, 62. § rendeltetésre vonatkozó előírásával nem ellentétes, a HÉSZ 25. § (12) bekezdés a) pont előírásával összhangban van.**

Balatonföldvár esetén:

Balatonföldvár város hatályos településrendezési tervei:

- Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2005. (VI. 23.) önkormányzati határozata a város településszerkezeti tervének elfogadásáról (a továbbiakban: **TSZT**),
- Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének *Balatonföldvár város helyi építési szabályzatáról* szóló 13/2006. (VII. 5.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: **HÉSZ**).
- ~ A szennyvízvezeték nyomvonal az áttekintő helyszínrajz (6. melléklet) alapján a **V, KÖu-3.1, KÖk jelű** övezetet és **Vt-P19046 jelű** építési övezetet érint.
- ~ A HÉSZ 12. § (1)-(2) bekezdés előírása alapján:
 „12. § [Vízgazdálkodási területek (V)]
 (1) *Vízgazdálkodási területbe*
 a) *folyóvizek medre és parti sávja*
 b) *állóvizek medre és parti sávja*
 c) *a közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja*
 d) *a vízbeszerzési területek (védett vízbázis) és védőterületeik (hidrogeológiai védőidom)*
 e) *hullámterek*
 f) *vízjárta és fakadásvizek által veszélyeztetett területek tartoznak.*
 (2) *Az övezetben csak a vízgazdálkodással, vízkárelhárítással kapcsolatos építmények helyezhetők el, figyelembe véve a vízügyi jogszabályok rendelkezéseit is. Egyéni horgásztanya és hasonló funkciójú épületek nem építhetők. Üzemi épület építési szándéka esetén elvi építési engedélykérelem benyújtása kötelező.”*
- ~ A Vgtv. 1. melléklet 22. pontja alapján:
 „22.vízgazdálkodás: a vizek hasznosítása, hasznosítási lehetőségeinek megőrzése, a vizek kártételei elleni védelem és védekezés (vízkárelhárítás);”
- ~ A HÉSZ 29. § (1) bekezdés alapján a közművek elhelyezését a közterületen vagy a közmű üzemeltető telkén belül kell elhelyezni, továbbá az előírások szerinti védőtávolságon belül mindennemű építési tevékenység csak az illetékes üzemeltető hozzájárulásával engedélyezhető. A HÉSZ 8. § (12) bekezdés rendelkezése alapján az utak és a vasút védőtávolságain belül építési hatósági ügyekben a közlekedési szakhatóság és az üzemeltetők

szakvéleményét ki kell kérni. Vasúti területek mentén az 50 m-es védőtávolságon belül építményt elhelyezni, csak a vasúti pálya működtetőjének az állásfoglalása alapján lehet.

- ~ Tájékoztatjuk, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonföldvár város településképinek védelméről szóló 25/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: **TKR – Balatonföldvár**) a beruházás tervezésére és megvalósítására vonatkozó előírásokat tartalmazhat, amelyre figyelemmel kell lenni.
- ~ Megállapítható, hogy a tervezett tevékenység **a HÉSZ 6. § (1) bekezdés, 12. § (1)-(2) bekezdés rendeltetésre vonatkozó előírásaival nem ellentétes, továbbá a HÉSZ 8. §, 29. § rendelkezésével való összhang abban az esetben igazolható, ha a vasúti pálya és a közút üzemeltetője a tervezett tevékenységhez hozzájárult.**

Balatonszárszó esetén:

Balatonszárszó nagyközség hatályos településrendezési tervei:

- Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2005. (IV. 28.) önkormányzati határozata a nagyközség településszerkezeti tervének elfogadásáról (a továbbiakban: **TSZT**),
- Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének *Balatonszárszó Helyi Építési Szabályozásáról* szóló 10/2005. (V.3.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: **HÉSZ**).
- ~ A szennyvízvezeték nyomvonal az áttekintő helyszínrajz (6. melléklet) alapján a **KÖu és Z jelű** övezetet érint.
- ~ Megállapítható, hogy a szennyvízvezeték rekonstrukciója a HÉSZ hivatkozott rendelkezéseivel nem ellentétes, azok fenntartásához, a település működéséhez és a közműellátáshoz szükséges, azonban az egyes védőtávolságok előírásai korlátozhatják a nyomvonalon folytatott munkálatokat.
- ~ A nyomvonal közelében halad a kerékpárút nyomvonala, a Z jelű közpark területén a parti sétány kialakítására alkalmas útvonal, továbbá a „helyi jelentőségű természetvédelmi terület - helyi területi védelem” szabályozási elem.
- ~ A „helyi jelentőségű természetvédelmi terület - helyi területi védelem”-mel érintett területre vonatkozó előírásokat a Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonszárszó településképi védelméről szóló 6/2019 (VI.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: **TKR - Balatonszárszó**) tartalmazza, amelyre figyelemmel kell lenni a beruházás tervezése és megvalósítása során.
- ~ A HÉSZ 21/A. § (3) bekezdés, 35. § (3) bekezdés rendelkezése alapján:
„(3) Országos közforgalmú vasútvonal mentén a szélső vágánytól számított 50 m-es védőtávolságot kell figyelembe venni. Ezen belül csak az illetékes vasúti hatóság hozzájárulásával lehet építményt elhelyezni.”
„(3) Közművezetékek védőtávolságán belül az idevonatkozó szakági szakmai előírások betartásával kell eljárni.”
- ~ **A tervezett tevékenység a HÉSZ 21-22. § rendelkezéseivel nem ellentétes, azzal, hogy a HÉSZ 21/A.§ (3) bekezdés és 35. § (3) bekezdés előírása betartandó.**

Balatonszemes esetén:Balatonszemes község hatályos településrendezési tervei:

- Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 86/2010. (V.17.) önkormányzati határozata a község településszerkezeti tervének elfogadásáról (a továbbiakban: **TSZT**),
 - Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének *Balatonszemes község helyi építési szabályzatáról* szóló 12/2010. (V.17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: **HÉSZ**).
- ~ A szennyvízvezeték nyomvonal az áttekintő helyszínrajz (6. melléklet) alapján a **KÖu, KÖk, KÖ, V, Ev-1.1, Mo-1.2, Ev-2.1 és Zkp** jelű övezetet érint.
- ~ A nyomvonal külterületen haladó szakasza (rekonstrukciós munkálatok) ökológiai hálózat ökológiai folyosó területét érinti (Ev-2.1 és M0-1.2 jelű övezet), ahol a HÉSZ VII. fejezet 6. pont (16) bekezdése és a XIX. cím 26/A. § (2) bekezdése alapján a közmű vezetékeket és járulékos közmű építményeket tájba illesztett módon a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti nyomvonal vezetést is – kell elhelyezni, továbbá a kialakult tájhasználat csak a természeti értékek sérelme nélkül változtatható meg. Emellett a Trtv. 26. § és 79. § rendelkezései betartandók.
- ~ A HÉSZ XXI. cím (5) bekezdése alapján a vízfolyások területén fenntartási, fejlesztési munkák abban az esetben engedélyezhetők, amennyiben a terület természetközeli állapotának visszaállítását elősegítik. Megállapítható, hogy a tervezett tevékenység nem a természetközeli állapot visszaállítását, hanem a terület szennyeződéstől való megóvását szolgálja, ezért a rekonstrukció nem ellentétes a terület fenntartásával.
- ~ A HÉSZ „Tájvédelem” fejezete a meglévő fasorok nyomvonalában közművezeték elhelyezését tiltja, a galérianövényzet megóvását írja elő, amelyre figyelemmel kell lenni a tervezési és kivitelezési folyamatokban.
- ~ A HÉSZ „Természetvédelem” fejezet (7) bekezdése alapján természeti területen a területet szennyező vagy veszélyeztető létesítmény nem helyezhető el.
- ~ A szennyvízcsatorna rekonstrukciója a „Környezetvédelem” fejezetben előírtak megvalósulását segíti elő.
- ~ A nyomvonal keresztezi a vasúti pályát és védőtávolságát, kerékpárutat, valamint a „természeti csapásra érzékeny terület határa” közelében halad. Utóbbit a HÉSZ nem szabályozza. A közutak és a vasúti pálya védőtávolságán belüli építmény-elhelyezés a HÉSZ 20. § és az OTÉK 38. § (10) bekezdése alapján korlátozott.
- ~ A rekonstrukciós munkálatok során a közpark területére vonatkozóan a HÉSZ 21. § (6) bekezdés előírásai betartandók.
- ~ Tájékoztatjuk, hogy Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének *önkormányzati rendelet a településkép védelméről* szóló 7/2018.(VI.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: **TKR – Balatonszemes**) a beruházás tervezésére és megvalósítására vonatkozó előírásokat tartalmazhat, amelyre figyelemmel kell lenni.

- ~ **A tervezett tevékenység az érintett övezetek rendeltetésre vonatkozó előírásaival nem ellentétes, azzal, hogy a táj-, természetvédelem fejezetekben, valamint az ökológiai hálózat ökológiai folyosó és a védőtávolságokon belüli építmény-elhelyezés előírásai betartásra kerülnek.**

Balatonlelle esetén:

Balatonlelle város hatályos településrendezési tervei:

- Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2013. (VII.29.) önkormányzati határozata a város településszerkezeti tervének elfogadásáról (a továbbiakban: **TSZT**),
 - Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének *BALATONLELLE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL* szóló 11/2013. (VII.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: **HÉSZ**).
- ~ A szennyvízvezeték nyomvonal az áttekintő helyszínrajz (6. melléklet) alapján a **KÖu, KÖ, Ev/1, Má/1-C1, Má/1, Má/6, Má/2 és Má/3** jelű övezetet és **Lke9, Lk3 és Gksz1** jelű építési övezetet érint.
 - ~ A **HÉSZ** vizsgált építési övezetei a nyomvonal jellegű építményre vonatkozó munkálatokat nem szabályozzák. A **HÉSZ 18. § közművekre vonatkozó** előírása alapján a közművek és védőtávolságuk számára közterületen vagy közműterületen kell helyet biztosítani, továbbá a védőtávolságokon belül az azokra vonatkozó korlátozásokat és tilalmakat be kell tartani.
 - ~ Megállapítható, hogy a nyomvonal belterületen – nem önkormányzati vagy állami tulajdon esetén – jellemzően a telekhatáron, vagy annak közelében halad, az érintett építési övezetek az övezetek közé beékelődve, vagy tervezett lakóterületként jelennek meg.
 - ~ Az **Má/6** jelű övezet ökológiai hálózat ökológiai folyosó térségi övezettel érintett, amely esetében a Trtv. 26. és 79. § rendelkezései az irányadók. Továbbá a fasorok, meglévő növényzet védelmére vonatkozó előírásokat a „Táj- és természeti értékvédelem” és „Környezetvédelem” fejezet tartalmaz.
 - ~ Megállapítható, hogy fentiekén kívül a szennyvízvezeték rekonstrukciója a HÉSZ hivatkozott rendelkezéseivel nem ellentétes, azok fenntartásához, a település működéséhez és a közműellátáshoz szükséges, azonban az egyes védőtávolságok előírásai korlátozhatják a nyomvonalon folytatott munkálatokat.
 - ~ Felhívjuk a figyelmet, hogy a 049/2 hrsz-ú „szennyvíztisztító” művelési ágú telken nem tudunk beazonosítani, és arra vonatkozó településrendezési tervi előírásokat vizsgálni. A településen csak 049 hrsz-ú „kivett saját használatú út” művelési ágú telek található.
 - ~ Tájékoztatjuk, hogy Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének a *településkép védelméről* szóló 14/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: **TKR – Balatonlelle**) a beruházás tervezésére és megvalósítására vonatkozó előírásokat tartalmazhat, amelyre figyelemmel kell lenni.
 - ~ **A tervezett tevékenység az érintett övezetek rendeltetésre vonatkozó előírásaival nem ellentétes, azzal, hogy a táj-, természetvédelem fejezetekben, valamint az ökológiai hálózat ökológiai folyosó és a védőtávolságokon belüli építmény-elhelyezés előírásai betartásra kerülnek.**

Balatonboglár esetén:Balatonboglár város hatályos településrendezési tervei:

- Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2004. (II. 25.) önkormányzati határozata a város településszerkezeti tervének elfogadásáról (a továbbiakban: **TSZT**),
 - Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének **BALATONBOGLÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL** szóló 9/2004. (III. 5.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: **HÉSZ**).
- ~ A szennyvízvezeték nyomvonal az áttekintő helyszínrajz (6. melléklet) alapján **Má01, V, KÖu, Zkp, Ev** jelű övezetet és **Gksz5, Lke10** jelű építési övezetet érint.
- ~ Megállapítható, hogy a szennyvízvezeték rekonstrukciója a HÉSZ hivatkozott rendelkezéseivel nem ellentétes, azok fenntartásához, a település működéséhez és az építési övezetek, övezetek rendeltetéséhez előírt közműellátáshoz szükséges. A HÉSZ 31. § rendelkezései, valamint az egyes védőtávolságok előírásai korlátozhatják a nyomvonalon folytatott munkálatokat.
- ~ A nyomvonal a 087/12 hrsz-ú telken Natura2000 terület, valamint talajvédelmi területtel érintett.
- ~ A HÉSZ 30-31. § előírásai alapján:
- „Természetvédelem
30. § (1)^{146 [135]}
- (2) Védett természeti terület állapotát és jellegét természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni tilos.
- (3) Védett természeti területen, új adótorony, távközlési magas építmény, magasfeszültségű villamos távvezeték nem létesíthető.
- (4)^{147 [136]} Védett természeti területen a gazdálkodás környezet- és természetkímélő módszerek alkalmazásával történhet.
- (5)^{148 [137]} Védett természeti területen az erdő elsődleges funkciója védelmi jellegű, szálaló vágás és természetes felújítás megengedett. Új erdő telepítése csak őshonos fafajokból történhet.
- (6) Védett természeti területen új külszíni művelésű bánya nem létesíthető.
- (7) Természeti területen a területet szennyező vagy veszélyeztető létesítmény nem helyezhető el.
- (8)^{149 [138]}
- (9)^{150 [139]}
31. § (1)¹⁵¹ Táj- és településkép-védelmi okokból útsorfásítást kell végezni az utak mentén.
- (2) ¹⁴³ Nem létesíthető közmű- és energia, táv- és hírközlési vezeték a meglévő fasorok nyomvonalában.
- (3) ¹⁴³ Új közutak, utcák kialakításánál legalább egyoldali fasor telepítéséhez területet kell biztosítani.
- (4) ¹⁴³ Az általános tájvédelem érdekében a külterületi utak menti fasorok, mezsgyék, vízfolyások, csatornák menti galérianövényzet védelméről gondoskodni kell.
- (5)^{152 [140]}
- (6)^{153 [141]} Az egyes gazdálkodási tevékenységek, területhasználatok, földhasználati módok, és az ezekhez kapcsolódó építési tevékenységek nem okozhatnak tájhasználati konfliktust, tájképi és ökológiai tájpotenciál csökkenést.
- (7) ¹³³ A tájjelleg megőrzés, helyreállítás szakmai elveit a gazdálkodási tevékenységek, a terület és a földhasználati módok, valamint a járulékos építési tevékenységek során érvényre kell juttatni.”

- ~ A HÉSZ 18. § (6) bekezdés előírása alapján:
 „(6)^{103 [94]} A parkolóhelyek, közmű létesítmények a meglévő és tervezett zöldfelületi elemeket nem károsíthatják.”
- ~ Tájékoztatjuk, hogy Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 35/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: **TKR – Balatonboglár**) a beruházás tervezésére és megvalósítására vonatkozó előírásokat tartalmazhat, amelyre figyelemmel kell lenni.
- ~ **A tervezett tevékenység a HÉSZ érintett építési övezeti, övezeti rendelkezéseivel nem ellentétes, azzal, hogy a HÉSZ 18. § (6) bekezdés, 30-31. § betartandók.**
- **A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a tervezett tevékenység a településrendezési tervvel:**
 - Siófok esetén az építési övezetek, övezetek rendeltetésre vonatkozó előírásaival összhangban van, azzal, hogy a HÉSZ 53. § (3) bekezdés, és a védőtávosságokon belüli tevékenységre vonatkozó előírások betartandók,
 - Zamárdi esetén az építési övezetek, övezetek rendeltetésre vonatkozó előírásaival összhangban van, azzal, hogy a védőtávosságokra és ökológiai hálózatban folytatható tevékenységekre figyelemmel kell lenni,
 - Balatonföldvár esetén az építési övezetek, övezetek rendeltetésre vonatkozó előírásaival összhangban van, azzal, hogy a HÉSZ 8. § (18) bekezdés és a 29. § (1) bekezdés h) pontnak való megfelelés teljesül, továbbá a védőtávosságok területén folytatható tevékenységekre figyelemmel kell lenni,
 - Balatonszárszó esetén a HÉSZ 21-22. § rendelkezéseivel nem ellentétes, azzal, hogy a HÉSZ 21/A.§ (3) bekezdés és 35. § (3) bekezdés előírása betartandó,
 - Balatonszemes esetén összhangban van, azzal, hogy a táj-, természetvédelem fejezetekben, valamint az ökológiai hálózat ökológiai folyosó és a védőtávosságokon belüli építmény-elhelyezés előírásai betartásra kerülnek,
 - Balatonlelle esetén összhangban van, azzal, hogy a táj-, természetvédelem fejezetekben, valamint az ökológiai hálózat ökológiai folyosó és a védőtávosságokon belüli építmény-elhelyezés előírásai betartásra kerülnek,
 - Balatonboglár esetén nem ellentétes, azzal, hogy a HÉSZ 18. § (6) bekezdés, 31. § betartandók.
- A Kormányhivatal a R. 5. § (2) bekezdésének cb) pontjára tekintettel a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda SO/08/00827-4/2024. iktatószámú szakmai véleménye alapján alakította ki véleményét arról, hogy a tervezett tevékenység összhangban van-e a településrendezési tervvel.

Összességében megállapítható, hogy a Kormányhivatalaz előzetes vizsgálat megállapításai alapján környezetvédelmi engedélyezést kizáró okot nem talált a tervezett tevékenységgel kapcsolatban, annak várható környezeti hatásait nem ítélte jelentősnek, így környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartotta szükségesnek.

Az ügygel kapcsolatban a Kormányhivatalhoz, továbbá az eljárásban részt vett jegyzőkhöz az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

A Kormányhivatal a R. 5. § (3) bekezdése alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint határozta meg azokat a szempontokat, amelyekre a tevékenység megvalósítása során figyelemmel kell lenni.

A fentiek alapján a Kormányhivatal a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (1) bekezdése és a R. 5. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja értelmében a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Kormányhivatal – figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) és (2) bekezdésére – teljes eljárásra tért át, tekintettel arra, hogy a tárgyi ügyben hiánypótlási felhívás és szakkérdések vizsgálata vált szükségessé.

A Kormányhivatal a döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Méptv.) 196. § (1) bekezdése értelmében a Kormányhivatal a **döntést hirdetményi úton közli**.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2024. október 18.

A hirdetmény levételének napja: 2024. október 23.

A Méptv. 196. § (2) bekezdése alapján a döntés közlésének napja – a kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

A határozatot a Kormányhivatal a Kvt. 71. § (3) bekezdése értelmében – figyelemmel az Ákr. 89. § (1) és (2) bekezdésére - a honlapján közhírré teszi.

Továbbá a R. 5. § (6) bekezdése alapján **közli a döntést az eljárásban részt vett jegyzőkkel, akik a kézhezvételtől számított 8. napon gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről, és a közhírré tételt követő öt napon belül tájékoztatják a Kormányhivatalt a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.**

A határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyonkezelő stb.) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól, és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Kormányhivatal tárgyi ügyben, területi környezetvédelmi hatóságként a Kkr. 5. § (2) bekezdése alapján járt el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Kkr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, az Ákr. 116. § (4) bekezdésnek e) pontja a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus ügyintézésről az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.

A fellebbezés illetékének mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján került megállapításra.

A döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Kaposvár, elektronikus időbélyegző szerint

dr. Neszményi Zsolt
főispán nevében és megbízásából:

Sándorné Prait Katinka
osztályvezető

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint